



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60112.0240.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Wentylatory wywiewne systemu ELS, typ: ELS-(V, VF, VN, VNC, VP);
ELS NFC (F/P/VOC/CO2/czarny); ELS 0-10 V; z obudową ELS-GU;
ELS-(GAP, GAPB, GUB, GUBR, GUBA, GUBZL/R, GUBRZL/R)

Zawierający / containing: stal ocynkowaną, polistyren, polipropylen, płytę krzemianowo-wapniową, płytę silikatowo-cementową i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny

Przeznaczony do / destined: stosowania w systemach jednorurowych wentylacji wywiewnej do odprowadzania powietrza z pomieszczeń budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektów, w których są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

HELIOS VENTILATOREN GmbH +Co KG
D-78056 Villingen-Schwenningen
Lupfenstrasse 8, Niemcy



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ISTPOL Sp. z o.o.
03-565 Warszawa
ul. Kolonijna 3


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.12.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.12.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 grudnia 2025

The date of issue of the certificate: 10th December 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko